

鳥取市文化ホール 照明設備一覧表

令和3年 3月現在

調光設備	・松村電機製作所 強電パッチ 1ユニット60A(推奨 5.5kwまで) ・ 1~2ch×各3ユニット、3~17ch×各2ユニット、18~40ch×各1ユニット
調光卓	・松村電機製作所(アナログ MD40C) ・40本×3段 ・COMOS、JASCI非対応。DMX非対応。 ・グループフェーダー4本 ・ABクロスフェーダー1本 ・マスターフェーダー1本 ・3段プリセット及びグループフェーダーのみフラッシュ+可 ・客電パッチ不可

設置場所	仕様	常設機材名	数量	備考
シーリング	C型20A26ヶ	1kw8吋平凸MG-G-8	20台	予備8台あり
	13回路30A	1kw8吋平凸CX-8M II	6台	
フロントサイド(上手)	C型20A16ヶ	1kw8吋平凸CI-8H	9台	予備4台あり
	8回路30A			(1kw8吋平凸MG-G-8)
フロントサイド(下手)	C型20A16ヶ	1kw8吋平凸CI-8H	9台	予備4台あり
	8回路30A			(1kw8吋平凸MG-G-8)
トーメンタル(上手)	T20A 4ヶ	1kw8吋平凸MG-G-8	1台	
	2回路30A	PAR(1N)PL-10	2台	
トーメンタル(下手)	T20A 4ヶ	1kw8吋平凸MG-G-8	1台	
	2回路30A	PAR(1N)PL-10	2台	
第1ボーダーライト	上中下4回路200w	BL-N200	63灯 (内4灯 作業灯)	常全#W
	作業灯別			色枠サイズ
	※パッチ、調光不可			(195mm×184mm)
	カスミ幕共吊り			吊パイプ 7間
第1サスペンションライト	T20A 32ヶ	1kw8吋平凸CX-8M II	9台	吊パイプ 8間
	16回路30A	1kw8吋◎AE-BF-8	8台	
	サスパッチ仕様	1kw8吋◎FI-8	3台	
		1kw8吋◎FX-8	6台	
第2ボーダーライト	上中下4回路200w	BL-N200	63灯 (内4灯 作業灯)	常全#W
	作業灯別			色枠サイズ
	※パッチ、調光不可			(195mm×184mm)
	カスミ幕共吊り			吊パイプ 7間
第2サスペンションライト	T20A 24ヶ	1kw8吋平凸CX-8M II	4台	吊パイプ 8間
	12回路30A	1kw8吋◎AE-BF-8	8台	
	サスパッチ仕様	1kw8吋◎FI-8	3台	
		1kw8吋◎FX-8	6台	
		Par(5N)PL-105	8台	
第3バトン(仮設第3サス)	トラスケーブル常設 T20A 18ヶ	回路はフロアコンセントから バトン常設下手ケーブルへ立ち上げ		吊パイプ 8間
アッパーホリゾンライト	500w 1列4色 #71、#72、#63、#22	UH-I-5	48灯	色枠サイズ (395mm×265mm)
ローアホリゾンライト	200w 1列3色 #73、#59、#22	LH-3	72灯	色枠サイズ (200mm×195mm)
フロアコンセント	C30A ※下手花道のみ T20Aに変換済	上下フロア各8回路、上下LH各3回路、 前フロア4回路、奥フロア8回路、上下花道フロア各2回路		
フットライト	60w 4回路	FL	72灯	常全#W
	フロア下収納式	6間分		色枠サイズ (145mm×145mm)
花道フットライト(上下)	60w 4回路	FU	24灯	常全#W
	フロア下収納式	上下各2間分		色枠サイズ (145mm×125mm)
天井反射板ライト	300w	ハロゲンDL	30灯	4回路 (上、中、下、奥)
センタールーム	1kwクセノンピン	XPS-1003SR	2台	